

FIRMA:	KONTROLL AV RULLESTILLAS
---------------	---------------------------------

Belastningsklasse Klasse 2 ☐ Klasse 3 ☐	BRUKER AV STILLASET: Bruker av stillaset er ansvarlig for at stillaset til enhver tid er i forskriftsmessig stand, og at det ikke er overbelastet. Firma:..... Telefon:..... Kontaktperson:.....
Rullestillas ☐ Andre ☐	

Nr:	Sjekkpunkter	Mangler funnet						
		Dato	Tekst - mangler					
	Bærende konstruksjon..... ☐							
	Rekkverk..... ☐							
	Stillasgulv..... ☐							
	Støttestak/balast..... ☐							
	Fotlist..... ☐							
	Hjul/bremser..... ☐							
	Annet..... ☐							
Kontroll utført dato:								
Mangler utbedret dato:								
Signatur:								

1. Belastningsklasse

- Rullestillas kan kun belastes i klasse 2 eller 3, sjekk skiltet at riktig klasse er fylt inn.

2. Atkomst.

- All atkomst skal skje på stillasets innside.
- Stigen skal ikke være i kontakt med bakken.

3. Støttestag/ballast.

- Sjekk at eventuelle nødvendige støttestag er tilskrudde og i kontakt med bakken.
- Sjekk at eventuell ballast er fordelt og festet så lavt som mulig i tårnet.

4. Hjul.

- Sjekk at hjulene er festet til spirene.
- Sjekk at bremsene er på.

5. Vatring.

- Sjekk at stillaset står i lodd. Stillaset må vatres etter flytting.

6. Langtidsbruk.

- Rullestillas brukt mer enn en dag skal sikres etter endt arbeidsdag mot økte vindkrefter.
Enten ved at stillaset forankres eller flyttes inn.